

Zone	Nr.	Naam	Ruimte-eisen	Gebruik	Ventilatie	Afgiftesysteem	Verwarming	Koeling
Clubhuis kon. HFC	0.00	Tribune	Standaard temperatuur	Overige ruimte	Standaard	D + Onverwarmd	Nee	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.00	Tribune	Standaard temperatuur	Overige ruimte	Standaard	D + Onverwarmd	Nee	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.01	Tochtsluis	Standaard temperatuur	Verkeersruimten	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.02	Receptie	Standaard temperatuur	Kantoorfunctie	Verblijfsruimte 5m ² /pp	D + Betonkern	Ja	Ja
Clubhuis kon. HFC	0.04	Gang	Standaard temperatuur	Verkeersruimten	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.05	Overlegruimte	Standaard temperatuur	Kantoorfunctie	Bijeenkomst 5m ² /pp	D + Betonkern	Ja	Ja
Clubhuis kon. HFC	0.06	Werkkamer	Standaard temperatuur	Kantoorfunctie	Verblijfsruimte 5m ² /pp	D + Betonkern	Ja	Ja
Clubhuis kon. HFC	0.07	Iedenadministratie	Standaard temperatuur	Kantoorfunctie	Verblijfsruimte 5m ² /pp	D + Betonkern	Ja	Ja
Clubhuis kon. HFC	0.08	Lift	Standaard temperatuur	Liftschacht	Standaard	D + Onverwarmd	Nee	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.09	Toilet	Standaard temperatuur	Toilet	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.10	Technische ruimte	Standaard temperatuur	Techniek	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.11	Douche	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer - Douche	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.11	Kleedkamer	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer	Kleedkamer 3m ² /pp	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.12	Douche	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer - Douche	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.12	Kleedkamer	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer	Kleedkamer 3m ² /pp	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.14	Voorruimte	Standaard temperatuur	Verkeersruimten	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.14	Toilet	Standaard temperatuur	Toilet	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.14	Toilet	Standaard temperatuur	Toilet	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.14	Toilet	Standaard temperatuur	Toilet	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.14	Toilet	Standaard temperatuur	Toilet	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.14	Werkkast	Standaard temperatuur	Berging	Standaard	D + Onverwarmd	Nee	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.15	Toilet	Standaard temperatuur	Toilet	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.15	Toilet	Standaard temperatuur	Toilet	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.15	Voorruimte	Standaard temperatuur	Verkeersruimten	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.15	Toilet	Standaard temperatuur	Toilet	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.16	Back office	Standaard temperatuur	Kantoorfunctie	Verblijfsruimte 5m ² /pp	D + Betonkern	Ja	Ja
Clubhuis kon. HFC	0.17	Gang	Standaard temperatuur	Verkeersruimten	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.18	Toilet	Standaard temperatuur	Toilet	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.18	Kleedkamer	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer	Kleedkamer 3m ² /pp	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.18	Douche	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer - Douche	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.19	Kleedkamer	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer	Kleedkamer 3m ² /pp	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.19	Douche	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer - Douche	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.19	Toilet	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer - Toilet	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.20	Douche	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer - Douche	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.20	Kleedkamer	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer	Kleedkamer 3m ² /pp	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.20	Toilet	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer - Toilet	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee

Zone	Nr.	Naam	Ruimte-eisen	Gebruik	Ventilatie	Afgiftesysteem	Verwarming	Koeling
Clubhuis kon. HFC	0.21	Kleedkamer	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer	Kleedkamer 3m ² /pp	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.21	Toilet	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer - Toilet	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.21	Douche	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer - Douche	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.22	Toilet	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer - Toilet	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.22	Kleedkamer	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer	Kleedkamer 3m ² /pp	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.22	Douche	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer - Douche	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.23	Toilet	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer - Toilet	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.23	Douche	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer - Douche	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.23	Kleedkamer	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer	Kleedkamer 3m ² /pp	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.24	Kleedkamer	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer	Kleedkamer 3m ² /pp	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.24	Toilet	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer - Toilet	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.24	Douche	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer - Douche	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.25	Kleedkamer	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer	Kleedkamer 3m ² /pp	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.25	Toilet	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer - Toilet	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.25	Douche	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer - Douche	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.27	Toilet	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer - Toilet	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.27	Kleedkamer	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer	Kleedkamer 3m ² /pp	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.27	Douche	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer - Douche	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.27	Toilet	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer - Toilet	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.29	Kleedkamer	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer	Kleedkamer 3m ² /pp	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.29	Douche	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer - Douche	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.29	Toilet	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer - Toilet	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.30	Kleedkamer	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer	Kleedkamer 3m ² /pp	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.30	Toilet	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer - Toilet	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.30	Douche	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer - Douche	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.31	Douche	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer - Douche	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.31	Kleedkamer	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer	Kleedkamer 3m ² /pp	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.31	Toilet	Kleedkamer 20°C	Kleedkamer - Toilet	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.32	Gang	Standaard temperatuur	Verkeersruimten	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.33	Fitness	Standaard temperatuur	Behandelkamer	Standaard	D + Betonkern	Ja	Ja
Clubhuis kon. HFC	0.34	Fysio	Standaard temperatuur	Behandelkamer	Standaard	D + Betonkern	Ja	Ja
Clubhuis kon. HFC	0.35	Fysio	Standaard temperatuur	Behandelkamer	Standaard	D + Betonkern	Ja	Ja
Clubhuis kon. HFC	0.36	Fysio	Standaard temperatuur	Behandelkamer	Standaard	D + Betonkern	Ja	Ja
Clubhuis kon. HFC	0.37	Toilet	Standaard temperatuur	Toilet	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	0.38	Berging	Standaard temperatuur	Berging	Standaard	D + Onverwarmd	Nee	Nee
Clubhuis kon. HFC	1.01	Clubhuis	Standaard temperatuur	Bijeenkomstfunctie	Bijeenkomst 5m ² /pp	D + Betonkern	Ja	Ja

Zone	Nr.	Naam	Ruimte-eisen	Gebruik	Ventilatie	Afgiftesysteem	Verwarming	Koeling
Clubhuis kon. HFC	1.02	Biljartkamer	Standaard temperatuur	Bijeenkomstfunctie	Bijeenkomst 5m ² /pp	D + Betonkern	Ja	Ja
Clubhuis kon. HFC	1.03	Lift	Standaard temperatuur	Liftschacht	Standaard	D + Onverwarmd	Nee	Nee
Clubhuis kon. HFC	1.04	Technische ruimte	Standaard temperatuur	Techniek	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	1.05	Keuken	Standaard temperatuur	Grootkeuken	Grootkeuken	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	1.06	Opslag	Standaard temperatuur	Berging	Standaard	D + Onverwarmd	Nee	Nee
Clubhuis kon. HFC	1.07	Koelcel	Standaard temperatuur	Techniek	Standaard	D + Onverwarmd	Nee	Nee
Clubhuis kon. HFC	1.09	Sponsoruimte	Standaard temperatuur	Bijeenkomstfunctie	Bijeenkomst 5m ² /pp	D + Betonkern	Ja	Ja
Clubhuis kon. HFC	1.10	Berging	Standaard temperatuur	Berging	Standaard	D + Onverwarmd	Nee	Nee
Clubhuis kon. HFC	1.11	Gang	Standaard temperatuur	Verkeersruimten	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	1.12	Toilet	Standaard temperatuur	Toilet	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	1.12	Toilet	Standaard temperatuur	Toilet	Standaard	D + Verwarming	Ja	Nee
Clubhuis kon. HFC	1.13	Bestuurskamer	Standaard temperatuur	Kantoorfunctie	Verblijfsruimte 5m ² /pp	D + Betonkern	Ja	Ja
Clubhuis kon. HFC	1.14	Ouderen ruimte	Standaard temperatuur	Bijeenkomstfunctie	Bijeenkomst 5m ² /pp	D + Betonkern	Ja	Ja